



PRO-MAC

91-492 Łódź ul. Bema 55
tel.: (42) 61 61 680/681
fax: (42) 61 61 682
e-mail: biuro@promac.com.pl
<http://www.promac.com.pl>



Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

Wytwórca: ELEKTRO ING. RICHRD JERABEK GmbH & Co KG

Adres: St. Veiter Straße 109, 9020 Klagefurt Grünberg

deklaruje na własną odpowiedzialność, że urządzenia:

**Nazwa
urządzenia:** **Art.: ESJ107/2500, ESJ107/3150, ESJ107/4000,
ESJ107/5000, ESJ107/6300, ESJ107/8000,
ESJ107/10000**

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są wykonane zgodnie z przepisami następujących norm:

DIN EN61558-1
VDE0570-1
DIN EN61558-2-15
VDE0570-2-15

**Miejscowość,
data:** Klegfurt AM Wörthersee / Austria

Sierpień 2010

Za zgodność z oryginałem

Jarosław Mielczarek

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność wykonania urządzenia z wymienionymi dyrektywami, nie oznacza jednak zapewnienia jego bezbłędного działania. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w dostarczanej z urządzeniem dokumentacji technicznej.



DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Elektro Ing. R. Jerabek GmbH & Co KG
St. Veiter Strasse 109
9020 Klagenfurt am Wörthersee / Austria

declare that the products

| | | | |
|--|---|--|--|
| Art. ESJ107/2500 Einphasen-Trenntrafo 2,5kVA Type ESJ107/2500 Prim. 230V, 50Hz, 2,5kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | Art. ESJ107/3150 Einphasen-Trenntrafo 3,15kVA Type ESJ107/3150 Prim. 230V, 50Hz, 3,15kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | Art. ESJ107/4000 Einphasen-Trenntrafo 4kVA Type ESJ107/4000 Prim. 230V, 50Hz, 4kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | Art. ESJ107/5000 Einphasen-Trenntrafo 5kVA Type ESJ107/5000 Prim. 230V, 50Hz, 5kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 |
| Art. ESJ107/6300 Einphasen-Trenntrafo 6,3kVA Type ESJ107/6300 Prim. 230V, 50Hz, 6,3kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | Art. ESJ107/8000 Einphasen-Trenntrafo 8kVA Type ESJ107/8000 Prim. 230V, 50Hz, 8kVA Schirmwicklung, Kaltleiter Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | Art. ESJ107/10000 Einphasen-Trenntrafo 10kVA UI210-10000 MED Prim. 230V, 50Hz, 10kVA Schirmwicklung Sek. 230V + Mp. It. ÖVE 61558-2-15 | |

are in conformity with
DIN EN61558-1
VDE0570-1
DIN EN61558-2-15
VDE0570-2-15

CE Marking

Design and manufacturing transformers
and wound electromagnetic components

MANUFACTURER

Elektro Ing. R. Jerabek GmbH & CO KG
St. Veiter Strasse 109
9020 Klagenfurt am Wörthersee / Austria

August 2010, Klagenfurt am Wörthersee/Austria